

Номенклатура типовых порталных конструкций:

№ п/п	Портальные конструкции 110 кВ			
	Наименование	Габариты, мм	Масса, кг	Примечание
ЯКГЛ.674855.002.25.01.000 Портал линейный на 110 кВ				
1	ЯКГЛ.674855.002.09.00.000 Стойка порталная	11405x1026x 890	866	
2	ЯКГЛ.674855.002.10.00.000 Траверса порталная	9260x281,5x 450	624,51	Применяются в зависимости от необходимой ширины пролета (9300мм. или 9000мм.) и наличия молниеотвода и тросостойки
3	ЯКГЛ.674855.002.10.00.000-01 Траверса порталная	9260x289,5x 450	633,55	
4	ЯКГЛ.674855.002.10.00.000-02 Траверса порталная	8960x281,5x 450	605,17	
5	ЯКГЛ.674855.002.10.00.000-03 Траверса порталная	8960x289,5x 450	614,22	
6	ЯКГЛ.674855.002.16.00.000 Молниеотвод	5008x200x 160	57,96	Применяются по необходимости
7	ЯКГЛ.674855.002.17.00.000 Тросостойка	2864x420x 420	59,25	
ЯКГЛ.674855.002.25.10.000 Портал шинный на 110 кВ				
1	ЯКГЛ.674855.002.25.10.100 Стойка порталная	7905x1026x 890	673,55	
2	ЯКГЛ.674855.002.25.10.200 Траверса порталная	6160x281,5x 450	432,53	
№ п/п	Портальные конструкции 35 кВ			
	Наименование	Габариты, мм	Масса, кг	Примечание
ЯКГЛ.674845.002.01.00.000 Портал линейный на 35 кВ				
1	ЯКГЛ.674845.002.01.01.000 Траверса порталная	6260x281,5x 450	435	Применяются в зависимости от необходимой ширины пролета (6300мм. или
2	ЯКГЛ.674845.002.01.01.000-01 Траверса порталная	6260x289,5x 450	443	
3	ЯКГЛ.674845.002.01.01.000-02	5960x281,5x	415	

	Траверса порталная	450		
4	ЯКГЛ.674845.002.01.01.000-03 Траверса порталная	5960x289,5x 450	425	
5	ЯКГЛ.674855.002.16.00.000 Молниеотвод	5008x200x 160	58	Применяются по необходимости
6	ЯКГЛ.674855.002.17.00.000 Тросостойка	2864x420x 420	60	
7	ЯКГЛ.674855.002.25.10.100 Стойка порталная	7905x1026x 890	674	
ЯКГЛ.674845.002.05.00.000 Портал шинный на 35 кВ				
1	ЯКГЛ.674855.002.25.10.100-01 Стойка порталная	6155,5x1026 x890	560	
2	ЯКГЛ.674855.002.25.10.200-01 Траверса порталная	4160x281,5x 450	301,9	

Примечание: заказы на линейные порталы следует комплектовать в зависимости от необходимого количества пролетов и их ширины.