СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ME89.H00084

Срок действия с 15.11.2012 г. по 14.11.2015 г.

№ 0184993

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация "Элтехцентр"
(Орган по сертификации электротехнической продукции)
рег. № РОСС RU.0001.11ME89
107082, Москва, ул. Большая Почтовая, д.26В. Телефон (499) 261-21-61, (916) 029-98-53

ПРОДУКЦИЯ

Низковольтные комплектные устройства типа НКУ-Орб 11 на номинальный ток до 5000 А климатического исполнения и категории размещения У 3.1
(с рабочим диапазоном температуры окружающего воздуха от минус 5 до плюс 40 °С без установки подогревателей и от минус 25 до плюс 40 °С – с установкой подогревателей).
ТУ 3433-003-07629712-2011
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 34 3332

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51321.1-2007, кроме п. 7.5

код ТН ВЭД России: 8537 20 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО "Орбита", ОКПО 07629712 ИНН 1325029808
430904, Республика Мордовия, городской округ Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, 12 тел. (8342) 25-38-90

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО "Орбита", ОКПО 07629712 ИНН 1325029808
430904, Республика Мордовия, городской округ Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, 12 тел. (8342) 25-38-90

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 21с-12 от 08 ноября 2012 г.
Испытательный центр электротехнических изделий ЗАО НПЦ "Строймонтаж"
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21 МО24, действителен до 19.04.2016 г.
107082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – 3
Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносят на изделие и в сопроводительной технической документации рядом с товарным знаком изготовителя.

Зам. Руководитель органа _____ В.И. Ткаченко
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт _____ И.А. Панков
подпись, инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации