

## Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО Орб-07 на напряжение 6(10) кВ и ток до 1250 А

Вид камер	Камеры с вакуумными выключателями (КВВ)									
Схема главных цепей										
Номер схемы	001	002	003(004)	005(006)	007	008	009(010) *	011(012) *	013 *	014(015) *
Тип ввода-вывода	Кабельный	Кабельный	Шинный вправо (влево)	Шинный вправо (влево)	Кабельный	Кабельный	Шинный вправо (влево)	Шинный вправо (влево)	Шинный ввод с тыла	Шинный вправо (влево)
КСО-Орб 07.1	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920
КСО-Орб 07.2	2200x750x940	2200x750x940	2200x750x940	2200x750x940	2200x750x940	2200x750x940	2200x750x940	2200x750x940	2200x750x940	2200x750x940

Вид камер	Камеры с вакуумными выключателями (КВВ)									
Схема главных цепей										
Номер схемы	016 *		018 *	019		021 *	022 *	023	024	
Тип ввода-вывода	Кабельный		Кабельный	Шинный ввод с тыла		Кабельный	Кабельный	Шинный ввод с тыла	Шинный ввод с тыла	
КСО-Орб 07.1	2200x800x920		2200x800x920	2200x800x920		2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	
КСО-Орб 07.2	2200x750x940		2200x750x940	2200x750x940		2200x750x940	2200x750x940	2200x750x940	2200x750x940	

Вид камер	Камеры с вакуумными выключателями (КВВ)				
Схема главных цепей					
Номер схемы	026	027			
Тип ввода-вывода	Шинный ввод с тыла				
КСО-Орб 07.1	2200x800x920	2200x800x920			
КСО-Орб 07.2	2200x750x940	2200x750x940			

\* – камеры требуют разработки

## Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО Орб-07 на напряжение 6(10) кВ и ток до 1250 А

Вид камер	Камеры с трансформаторами напряжения (КТН)				Камеры с силовыми предохранителями (КПС)					
Схема главных цепей										
Номер схемы	201	202	203(204)	205	300 *	301	302	303 *	304	305 *
Тип ввода-вывода			Шинный	Кабельный	Кабельный	Кабельный	Кабельный	Кабельный	Кабельный	Кабельный
КСО-Орб 07.1	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920
КСО-Орб 07.2	2200x750x940	2200x750x940	2200x750x940	2200x750x940	-	-	-	-	-	-

Вид камер	Камеры с силовыми предохранителями (КПС)								
Схема главных цепей									
Номер схемы	306 *	307	308	309	310	311(312)	313	314	
Тип ввода-вывода	Кабельный	Кабельный	Кабельный	Кабельный	Кабельный	Шинный вправо (влево)	Кабельный	Кабельный	
КСО-Орб 07.1	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	
КСО-Орб 07.2	-	-	-	-	-	-	-	-	

Вид камер	Камеры кабельных сборок (ККС)				Камеры силового трансформатора (КСТ)		
Схема главных цепей							
Номер схемы	401(402) *	403(404) *	411 *	412 *	501 *	504	506 *
Тип ввода-вывода	Шинный вправо (влево), кабельный 4 (3x240)	Шинный вправо (влево), кабельный 4 (3x240)	Кабельный 4 (3x240)	Кабельный 4 (3x240)			
КСО-Орб 07.1	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x800x920	2200x1000x920	2200x1000x920	2200x1000x920
КСО-Орб 07.2	-	-	-	-	2200x1000x940	2200x1000x940	2200x1000x940

