Открытое акционерное общество «Орбита» (ОАО «Орбита»)

ул. Пионерская, 12, р.п. Ялга, городской округ Саранск, Республика Мордовия, 430904, тел./факс: (834-2) 25-38-90, 25-41-05

E-mail: info@orbita.su Internet: www.orbita.su

Р/с: 40702810839010100381 в Мордовском ОСБ 8589 СБ РФ, г. Саранск, 430033

Кор. счет: 30101810100000000615 БИК: 048952615

ОКПО: 07629712 ОГРН: 1021301112667 ИНН: 1325029808 КПП: 132801001

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008

Наименование и адресс	Заказчака	
	Объекта	
	Тел./факс	

Опросный лист для заказа КТПН-Орб 07МЧ-25-160/10(6)/0.4кВ (мачтового типа) с прямым вводом тупикового исполнения

Тип подстанции и количество		КТПН-Орб 07МЧ (ШхГ - 1132х1224мм)				Количество							
Вариант исполнения подстанции		Киоск в металическом корпусе У1											
Высоковольтный ввод		(В-воздух; К-кабель)								В		К	
Низковольтный вывод		(В-воздух; К-кабель)								В		К	
Цвет подстанции		RAL 7035 (светло-серый)						Другое					
Мощность трансформатора, кВА		25		40		63		100		160		Другое	
Трансформатор входит в комплект поставки		Да						Нет					
Тип трансформатора		У/Ун-0		Д/Ун-11		У/Zн-11		Другое					
		ТМГ		ТМ		Другое							
Производитель трансформатора		Минский завод им. Козлова		Трансформер		Чехов		Другое					
Подключение трансформатора	Мощность тр-ра, кВА	25		40		63		100		160		Другое	
	РУВН	АД31 40х4		АД31 40х4		АД31 40х4		АД31 40х4		АД31 40х4			
	РУНН	АД31 40х4		АД31 40х4		АД31 40х4		АД31 40х4		АД31 40х4			
	N	АД31 40х4		АД31 40х4		АД31 40х4		АД31 40х4		АД31 40х4			
	Выбор шин												
Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН)													
Номинальное рабочее напряжение, кВ		6						10					
Наличие разрядников РВО (ОПН)		РВО				ОПН				Нет			
Наличие разъединителя на отдельностоящей опоре		РЛНД		РЛК		Нет		Другое					
Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН)													
Водное устройство ВР-32		31 - 100А				35 - 250А				37 - 400А			39 - 630А
Тип счетчика учета электроэнергии на вводе с указанием марки													
Приборы контроля на вводе: 1 вольтметр		Да						Нет					
Трансформатор(ы) тока на учет на вводе (коэффициент трансформации													
Наличие разрядников РВН (ОПН)		РВН-0.5				ОПН-0.4				Нет			
Тип коммутационных аппаратов на отходящих линиях		Автоматический выключатель											
Ток отходящих линий, А		50	63	100	125	160	200	250	Другое				
Количество фидеров отх. линий по токам													
Номинал фидера уличного освещения, А		16	25	32	40	63	Нет	Другое					
Прочее оборудование													
Примечание													

- Поля для заполнения