

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MB03.H00717

Срок действия с 26.02.2013 по 26.02.2016

№ 1088097

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ, регистрационный № РОСС RU.0001.11MB03
ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, тел. (499) 473-86-00, факс (495) 234-71-07

ПРОДУКЦИЯ

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-Орб 06 на номиналь-
ные напряжения 6-10 кВ, номинальные токи 400, 630 А, ток термической
стойкости 16 кА (время протекания тока термической стойкости 1 с), клима-
тического исполнения У, категории размещения 3, с выключателем нагрузки
автогазовым типа ВНА-СЭЩ

ТУ 3414-001-07629712-2006, серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

34 1471

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3414-001-07629712-2006 п.п. 1.1.1 - 1.2.8, 1.5

код ТН ВЭД России:

8537 20 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Орбита» ИНН 1325029808

430904, Республика Мордовия, городской округ Саранск, р.п. Ялга,
ул. Пионерская, 12, тел. (834-2) 25-38-90, факс (834-2) 25-41-05

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО «Орбита» ИНН 1325029808

430904, Республика Мордовия, городской округ Саранск, р.п. Ялга,
ул. Пионерская, 12, тел. (834-2) 25-38-90, факс (834-2) 25-41-05

НА ОСНОВАНИИ

Протокол (экспертиза) № 012-040-2013 от 15.02.2013, ИЦ ВА ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»,
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № РОСС RU.0001.21MB06

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции производится
знаком соответствия системы добровольной сертификации ГОСТ Р. Место нанесения знака соответствия -
на изделии и в сопроводительной документации. Схема сертификации 3



Руководитель органа

подпись

Е.Г. Григорьева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Ильина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации